

Beredskabsplan for Hyllested Vandværk

8. Handlingsplan ved strømudfald

Alarm indgået	Noter tidspunktet, og hvordan melding kom.
Varsling	EI-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes beredskabschefen.
Konsekvenser	Undlad ethvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed.
Handling	Ring til EI-forsyningen (Se vandværkets alarmeringsliste). Tilslut nødforsyningsanlæg hvis varighed er over 2 timer.
Information	Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere samt beredskabschefen.
Udbedring af skade	Giv agt angående start/stop af boring.
Opfølgning	Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesejler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.
NB!	Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringssselskab, politi eller anden myndighed.